

3. Podatki o zahtevah za glavna plinovoda:

- Status: predvidene povezave glavnih plinovodov N14000 PE225 in N14190 PE160 na Krekovem trgu se izvedejo sočasno z izvedbo predvidenih komunalnih vodov ob prenovi osrednje ljubljanske tržnice in so predmet ločene projektne dokumentacije. Za izvedbo glavnih plinovodov je bilo izdano Gradbeno dovoljenje Upravne enote Ljubljana št. 351-1496/2023-12 z dne 25.10.2023.
- Nazivni premer voda: DN200 (PE225; N14000) in DN150 (PE160; N14190)
- Material voda: PE – polietilen
- Projektni tlak in obratovalni tlak plinovoda: nizekotlačno omrežje
- Investitor gradnje: Energetika Ljubljana d.o.o.

4. Podatki o zahtevah za priključni plinovod (priključek):

- Status: predviden, z navezavo na predviden glavni plinovod N14190 PE160, v skladu s projektno dokumentacijo (DGD). Glavno plinsko zaporno pipo namestiti v omarici na ali v fasadi prenovljene Mahrove hiše.
- Nazivna dimenzija voda: DN50 (PE63)
- Material voda: PE
- Investitor gradnje: investitor prenove osrednje ljubljanske tržnice (Mestna občina Ljubljana)

5. Sočasno s prenovno tržnice mora potekati gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja (povezave glavnih plinovodov N14000 PE225 in N14190 PE160 na Krekovem trgu). Zaradi skupne gradnje distribucijskega plinovodnega omrežja in prenove tržnice mora investitor najmanj 90 (devetdeset) dni pred nameravano gradnjo in pred izbiro izvajalcev del dostaviti terminski načrt in organizirati uskladiitveni sestanek vseh investitorjev z namenom uskladitve terminov gradnje, faznosti ter morebitni izbiri skupnega izvajalca del. Kontaktna oseba s strani Energetike Ljubljana je Srečko Trunkelj, Sektor za investicije in razvoj (tel.: 5889-601, e-naslov: srecko.trunkelj@energetika.si).

6. Projektno dokumentacijo objekta (PZI) naj se izdeluje usklajeno s projektno dokumentacijo (PZI) plinovodnega omrežja (povezave glavnih plinovodov N14000 PE225 in N14190 PE160 na Krekovem trgu in priključnega plinovoda). Kontaktna oseba Energetike Ljubljana d.o.o. je Tim Pirnovar, tim.pirnovar@energetika.si, 01 5889 657, 031 558 715).

7. Splošne zahteve

Poleg splošnega principa dobre inženirske prakse je potrebno pri projektiranju upoštevati še posebej

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02),
- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave (www.energetika.si),
- Zbirnik komunalnih vodov za obstoječe in predvidene vode,
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova-

Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log-Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020; - v nadaljevanju: SON),

- Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/2021, 121/2022),
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS št. 30/2023).

8. Pridobitev soglasja h gradnji:

To mnenje se izdaja z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ne predstavlja tudi soglasja h gradnji na osnovi 91. člena Zakona o oskrbi s plini, ki ga mora investitor pred začetkom del v varovalnem pasu distribucijskega plinovodnega omrežja pridobiti od Energetike Ljubljana.

Pred in med gradnjo mora investitor:

- Najmanj 30 dni pred začetkom del mora investitor poslati Energetiki Ljubljana v soglasje projekt za izvedbo – PZI načrt v katerem naj se projektno obdelajo posegi v varovalnem pasu plinovodnega omrežja:
 - Varovanje oz. zaščita plinovodnega omrežja v času izvajanja gradbenih del,
 - Križanja in vzporedni poteki predvidenih komunalnih vodov (priključkov) z obstoječim plinovodnim omrežjem. Upoštevati minimalne odmike med vodi in jih medsebojno višinsko uskladiti.

Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji je potrebno priložiti tudi kopijo gradbenega dovoljenja.

- Vsako poškodbo obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja mora investitor oz. izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s plinom (tel.: 01/5889-446).
- Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, izgub plina, zmanjšanje prihodkov zaradi izpadov omrežja in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

9. Pridobitev soglasja za priključitev:

To mnenje se izdaja z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ne predstavlja tudi Soglasja za priključitev stavbe na distribucijsko omrežje skladno z 92. členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/2021, 121/2022), ki se izdaja z odločbo v upravnem postopku.

Za izdajo Soglasja za priključitev skladno z 92. členom Zakona o oskrbi s plini mora investitor zaprositi in ga pridobiti pred začetkom gradnje priključkov, ki se jih priključuje na distribucijsko omrežje. Za izdajo soglasja pa mora priložiti naslednje:

- pisno vlogo s podatki v skladu s 32. členom SON,
- kopijo gradbenega dovoljenja,
- načrt za izvedbo priključnega plinovoda.

10. Gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje plinske napeljave:

Investitor mora pred zaplinjanjem notranje plinske napeljave Energetiki Ljubljana podati vlogo za zaplinjanje notranje plinske napeljave in ji priložiti dokumentacijo, ki je opredeljena v Tehničnih zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in

priključkov, ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana. Imetnik soglasja mora z Energetiko Ljubljana v skladu s 58. členom SON skleniti pogodbo o dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina, s čimer bo zagotovljena uporaba distribucijskega sistema.

Z izdajo tega mnenja se preklicuje mnenje Energetike Ljubljana d.o.o. št. JPE-351-105/2022-009 (P30112) z dne 28.3.2023.

Za posege v varovalni pas distribucijskega sistema toplote (vročevodno omrežje) je izdano ločeno mnenje Energetike Ljubljana d.o.o. št. JPE-351-105/2022-012 (33/C-2830) z dne 11.6.2024.

To mnenje velja dve leti od datuma izdaje. Priloženo dokumentacijo smo obdržali za svojo evidenco.

Mnenje pripravil:

Peter Stopar

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje

Sektorja za investicije in razvoj

V vednost:

- JPE-351-105/2022-013
- ELEA IC D.O.O., DUNAJSKA CESTA 21,
1000 LJUBLJANA
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1,
1000 LJUBLJANA
- P30112
- P1537
- P2367
- P2366
- N14000
- N14190
- Tim Pirnovar, tu
- Jelena Nolimal, tu

 **energetika ljubljana**
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14